Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1781

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: C.V.P.
BARRIO: Los Libertadores II sector (puntual)
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Manzana 36 Lote 1.
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
- Urbanización en desarrollo y servicios públicos básicos.
- Predio ubicado en una zona de pendiente suave.
- Niveles de arcillo-arenosos suceptibles a presentar erosión intensa.
- No existen evidencias de movimientos en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
1,- Segun las indicaciones Técnicos necesarios para cimentación de acuerdo al estudio de suelos.
2,- Definir y Construir el sistema de drenaje de aguas lluvias en la urbanización.

Original Firmado por: José Fidel Torres Pérez
DIRECTOR

1781

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 24 de 1.996
BARRIO Los Libertadores II etapa. (Puntual)
LOCALIDAD Manzana 36 lote 1
LOCALIZACION San Cristobal
REFERENCIA OPES

CONTENIDO C V P

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

Zona II M.

a) TIPO DE RIESGO:

(Riesgo) bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Predio ubicado en una zona ~~plana de montaña~~
- Urbanización en desarrollo y servicios públicos básicos
- Predio ubicado en una zona de pendiente suave
- Niveles de arcillo-arenosos susceptibles a presentar erosión intensa y ~~movimiento en masa~~.
- No existen ~~antecedentes~~, evidencias de movimientos en masa en el sector.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. Seguir las indicaciones técnicas necesarias para cimentación de acuerdo al estudio de suelos
2. Definir y construir el sistema de drenaje de aguas lluvias en la urbanización

NOMBRE: Javier Pava S
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49048
FIRMA:

Bahul 5 de 11/98
Ing. Civil
252020 3395