CONCEPTO TECNICO No. 1877

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: GRANADA SUR
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Calle 20 sur por Cra 2
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Las viviendas en estudio se encuentran recostadas sobre un talud donde se observan gaviones como control y protección, no siendo estos suficientes ya que se observan deslizamientos activos a falta del control de las aguas lluvias que desestabilizan estos terrenos.

Este Talud se encuentra afectado por el peso y congestión vehicular de la avenida primero de mayo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar un muro de contención, hacer adecuación del talud y de sistemas de drenaje.

No realizar instalación de red de suministros de GAS NATURAL a las viviendas que se encuentran hacia este Talud.

Original Firmado por José Eduardo Pérez Pérez DIRECTOR

1877

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 16/96
BARRIO Granada Sur
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 20 Sur por Cra 2
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Las viviendas en estudio se encuentran recostadas sobre un talud donde se observan gaviones como control y proteccion, no siendo estos suficientes ya que se observan deslizamientos activos a falta del control de las aguas lluvias que desestabilizan estos terrayos.
Este talud tambien se encuentra afectado por el peso y congestion vehicular de la avenida primero de mayo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar un muro de contencion, hacer adecuacion del talud y de sistemas de drenaje
- No realizar instalacion de red de suministro de gas natural a las viviendas que se encuentran hacia este talud.

NOMBRE: Carmen P. Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-5703

FIRMA: