Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1601**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.**

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Personero Local Suba.

**BARRIO: La Aguadita ( Escuela Distrital).**

**LOCALIDAD:Suba.**

**UBICACION** Calle 126 No. 84 - 10.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por deslizamiento.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Se encuentra ubicada en una zona pendiente.
Actualmente tiene construido en obra negra , el primero de dos pisos de la parte nueva.
Presenta acumulación de aguas lluvias debido a la ausencia de drenajes.
Está ubicada en terreno arcillo - arenoso.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

En la parte nueva se debe construir drenajes para las aguas lluvias.

Original Firmado por:
DIRECCION

1601

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO OPES 782

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 21 de 1996
BARRIO: La Aguadita (Escuela distrital)
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Clle 126 No. 84-10.
REFERENCIA OPES:

## CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

se encuentra ubicado en una zona pendiente. Actualmente tiene construido en obra negra el primero de dos pisos de la parte nueva, presenta acumulación de aguas lluvias debido a la ausencia de drenajes.
Esta ubicado en terreno arcillo-arenoso

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

En la parte nueva se deben construir drenajes para las aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No. 25202-34527 CND
FIRMA:

Ing. Civil
35 2020335

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias
FOPAE