CONCEPTO TECNICO No. 2039

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**S.O.P., Compensar, Alcaldía Local**
BARRIO:	**El Virrey Ultima Etapa**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Carrera 57A Este No. 94-22 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Para mejoras de vivienda, solicitar asesoría profesional y mejorar la ventilación de la misma.

JUSTIFICACION TECNICA

La vivienda en estudio es de una planta bien fundada pero con poca ventilación, sobre una pendiente alta con vías sin pavimentar y muy erosionadas sin delimitación. Presencia de deslizamientos activos y arrastre de material en época de invierno.

Original firmado por. José [illegible] DIRECTOR

000008

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 15/96
BARRIO El Virey - Ultima etapa
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 57A Este No. 94-22 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO S.O.P. - Compensar - AL.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda en estudio es de una planta bien fundada pero con poca ventilación, sobre una pendiente alta con vías sin pavimentar y muy erosionadas sin delimitación. Presencia de deslizamientos activos y arrastre de material en epoca de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para mejoras de vivienda solicitar asesoria profesional y mejorar la ventilación de la misma.

NOMBRE: Patricia Pachon
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2220258503

FIRMA:

009031 000003

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SANTAFE DE BOGOTA

6

'96 JUN 12 PM 1 28

OFICINA DE CORRESPONDENCIA

Santafé de Bogotá D. C., Junio 06 de 1996

Señores
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Divisiòn de Estudios .
carrera 30 No 24-90
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a usted (es), informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

DIRECCION:	*CARRERA 57A ESTE No 94-22 SUR*
BARRIO	*EL VIREY ULTIMA ETAPA*
PROPIETARIO	*MARIA CEVERA MENDOZA*
CEDULA	*41.456.917 DE BOGOTA*

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados

Cordialmente,

Maria S. Mendoza
C.C. 41456917 Bta

Tel:4519502

Secretaría de Obras Públicas
[illegible] ESTUDIOS
Radicado 960709