Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1357

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Marzo 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	DAPD
BARRIO:	PATIO BONITO
LOCALIDAD:	Kennedy
UBICACION	Cra 102 por Clle 34 (puntual)
REF OPES:	

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Terreno plano, con afectación de las aguas lluvias en época de invierno.
Terrenos inestables y de poca resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación `para cualquier clase de construcción

1357

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Marzo 20/96
BARRIO: Patio · Bonito
LOCALIDAD: Kenedy
LOCALIZACION: Cra 10z por Calle 34 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Terreno plano, con afectación de las aguas lluvias en epoca de invierno.

Terrenos inestables y de poca resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier clase de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202258503
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.