CONCEPTO TECNICO No 2382

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	15 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COLSUBSIDIO
BARRIO:	El Rubí
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 122 No 93-61 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta en proceso constructivo.
Vías pavimentadas.
Alcantarillado comunitario, con escasa capacidad.
Zona de pendientes planas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar el diseño de alcantarillado mejorando los diámetros de la tubería.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Oct 8/96
BARRIO: El Rubí
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 122 N°93-61 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

AL - Colsubsidio

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda de una planta en proceso constructivo
- Vías pavimentadas
- Alcantarillado comunitario, con escasa capacidad.
- Zona de pendientes planas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Solicitar el diseño de alcantarillado mejorando los diametros de la tubería.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-15801

FIRMA: