Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 266

FECHA SOLICITUD: Marzo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Cerros de Barichara.

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Carrera 96

REF. OPES: 9505662.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona con pendiente suave,de suelos blandos de baja resistencia.
La zona cuenta con los servicios públicos básicos y la red vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

000002

CT 2676

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 17/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Cerros de Bandera.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 9505662

CONTENIDO 95-6-4

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona Geologicamente de Pendiente Suave. Red vial totalmente pavimentada, en los alrededores presencia de todos los servicios. Area Rural.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Controlar descapote para efectos de construcción.

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0717
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 92

FECHA: Mayo 17 -95
FECHA VISITA:
BARRIO: Cerros de Barahona.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 9505662

CONTENIDO 95-6-4

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.. Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de suelos parcialmente pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Ruiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202333951
FIRMA: Rafael Santamaría Ruiz