Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1407

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 9 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO:

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Carrera 101 C No. 50-27 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con problemas de inundación en época de invierno.

Poseen servicios públicos definitivos en buen estado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización de aguas lluvias.

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

1407

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 9/96
FECHA VISITA
BARRIO
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 101C # 50-27 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con problemas de inundacion en epoca de invierno.
Poseen servicios publicos definitivos en buen estado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalizacion de aguas lluvias
- Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202588503
FIRMA:

Salud Ocupacional Dpto
Ing. Civil
25202033 95

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.