Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1669

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO: Nueva Delhi.
LOCALIDAD:San Cristóbal.
UBICACION Diag. 60 A sur No. 11B - 85 este (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendientes fuertes, vías sin pavimentar ni delimitar.
Se observan deslizamientos y suelos desestabilizados por acción de las aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

DIRECTOR

1669.

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Mayo 28/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Nueva Delhi
LOCALIDAD	San Cristobal
LOCALIZACION	Diag. 60A Sur # 11B-85 Este. (Puntual)
REFERENCIA OPES	

CONTENIDO OP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes fuertes, vías sin pavimentar ni delimitar, se observan deslizamientos y suelos desestabilizados por acción de las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para hacer cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503

Patricia Pachón B. Ing. Civil 2520203395

FIRMA:

DIRECTOR