DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 63

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	El Portal II etapa
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Manz. I Lote 22
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con construcción de vivienda en obra negra.
Se encuentra localizado en una zona de pendiente media.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía en convenio.
Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas a causa de arrastre de material en época invernal

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir en el sector sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.