Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1401

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: HORACIO ORJUELA

LOCALIDAD: San Cristóbal

UBICACION Calle 32A No. 6-63 Sur Este (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias pavimentadas, pendiente suave, zona residencia.
Presencia de todos los servicios públicos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1401

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Horacio Orjuela
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 3ZA #6-63 Sur Este (Puntual)
DAPD

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Vias pavimentadas, pendiente suave, zona residencial.
Presencia de todos los servicios publicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachón B
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: A5270258503
FIRMA: