Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1948
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 30 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía de Kennedy - Compensar
BARRIO: Unir Uno
LOCALIDAD: Kennedy
UBICACION : Manzana 10 casa 5 (Puntual)
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por contaminación de aguas negras
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda ubicada en zona plana. El acueducto es provisional y funciona mediante mangueras. El alcantarillado de aguas negras es provisional. Posee una vía de acceso al barrio. El servicio de energía se presta mediente convenio, el servicio telefónico es comunal.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de agua y alcantarillado.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

1948.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 30 de 1996
BARRIO Unir uno
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Manzana 10 casa 5 (puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : - Alcaldia Local Kennedy
- Compensar

a) TIPO DE RIESGO:

medio ; por contaminacion de aguas negras

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicada en zona plana
El acueducto es provisional y funciona mediante mangueras
El alcantarillado de aguas negras es provisional
Posee una via de acceso al barrio.
El servicio de energia se presta mediante convenio, el servicio de teléfono es comunal

RECOMENDACIONES Y **CONSIDERACIONES**

construir sistemas definitivos de agua, y de alcantarillado

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 cnd

FIRMA: