Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.585
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD
BARRIO :
LOCALIDAD:
UBICACION: Diagonal 86C No. 113-35
REF. OPES: 9506579

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III- P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
se tiene únicamente el corredor de la linea. No se ha definido una parte de la vía por donde pasará la línea.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer ensayo de consolidación obligatorio.
Bombeo permanente durante la instalación de la línea.

Original Firmado por
GERNAN ARIAS

GTO.585 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95-Junio 5/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION: Diagonal 86C # 113-35.
REFERENCIA OPES: 9506579

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona IIIP, suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, se tiene unicamente el corredor de la línea. No se ha definido una parte de la vía por donde pasará la línea.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Ensayo de consolidacion obligatorio
Bombeo permanente durante la instalación de la línea.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: