Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1320

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: SANTA INES
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 111 B con Clle 70 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Lotes en construcción con afectación de las vias por aguas lluvias.
Calles sin pavimentar ni delimitar.
Zona plana.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje.
Pavimentar vias.
Legalización de servicios públicos.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1320

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Santa Ines.
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carr 111B con calle 70 Sur
REFERENCIA OPES

EEEB

CLASIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO: Bajo x inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Lotes en construcción con afectación de las vias por las aguas lluvias.
- Calles sin pavimentar ni delimitar
- Zona plana.
- Servicios publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Pavimentar vias
- Legalizacion de servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Gabriel Santamaría de Bogotá
Ing. Civil
2520203395