A

CONCEPTO TECNICO No. 2083

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: VEREDA SAN JOSE SECTOR EL TOCHE
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Manzana I Lote 19
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta ubicada en zona plana, baja e inundable
Se encuentra localizada cerca al vallado
Las vias están sin pavimentar y sin delimitar
Posee servicios de Acueducto y Alcantarillado provisionales
el servicio de Energia se encuentra en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe reubicar la vivienda ya que se encuentra sobre
la Ronda del Vallado.

Paola Navarro Alvis

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA
Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

000002

2083

CONCEPTO TECNICO CPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 25 de 1996
BARRIO Vereda San José Sector el toche.
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION: Manzana I lote 19
REFERENCIA CPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : - Alcaldia Local Bosa

a) TIPO DE RIESGO:

Alto, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de una planta ubicada en zona plana, baja e inundable.
Se encuentra localizada cerca al vallado
Las vias están sin pavimentar y sin delimitar
Posee servicios de acueducto y alcantarillado provisionales
el servicio de energía se encuentra en convenio

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe reubicar la vivienda ya que se encuentra sobre la ronda del vallado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: José Luis Daza T.