Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1244

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 22 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: YOMASITA
LOCALIDAD: Usme
UBICACION Cra 48 Este con Clle 84 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:
Deslizamientos acelerados por la deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o por falta de él, construcciones sobre rellenos.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construir sistema de alcantarillado, drenaje y hacer reforestación en las zonas más críticas.
Legalizar servicios públicos.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pinz
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1244 000002

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: Febrero 22/96 **FECHA VISITA** **BARRIO** Yomasita **LOCALIDAD** Usme **LOCALIZACION** Carrera 48 Este con calle 84 Sur. **REFERENCIA OPES**
CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamientos
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Deslizamientos acelerados por la deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o por falta de él, construcciones sobre rellenos. - Servicos publicos ilegales
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Construir sistema de alcantarilbado, drenaje y hacer reforestacion en las zonas más criticas - legalizar servicos publicos
NOMBRE: Patricia Pachón B. Profesional Esp. Geot. **PROFESION:** Ing. Civil **MATRICULA No:** 25202-58503 25202033 95 **FIRMA:**