Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2363

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Colector el paraíso
LOCALIDAD:	KENNEDY
UBICACION:	Calle 38 sur con cra 106
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se proyecta construir un colector de 445 mts de longitud con tubería de concreto de 18" y 24" con una altura promedio de 2.50 mts.
Esta localizado en zona plana y sobre vía sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tubería.

CONCEPTO TECNICO No 2363

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Colector el paraiso
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 38 sur con cra 106
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se proyecta construir un colector de 445 mts de longitud con tuberia de concreto de 18" y 24" con una altura promedio de 2.50 mts.
Esta localizado en zona plana y sobre via sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tuberia.

000004

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Octubre 9 de 1995

BARRIO: Colector el Paraiso

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION: calle 38 Sur con cra 106

REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

-E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundacion

B) JUSTIFICACION TECNICA:

se proyecta construir un colector de 445 metros de longitud con tuberia de concreto de 18" y 24" con una altura promedio de 2.50 metros. Esta localizado en zona plana y sobre via sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Realizar estudio de suelo para diseñar la cimentación de la tubería

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero civil

MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: