Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1380

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Marzo 1 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	VILLA HERMOSA
LOCALIDAD:	Kennedy
UBICACION	Cra 97 con Clle 40 B sur
REF OPES:	

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias afectadas por acción de las aguas lluvias en época de invierno.
Falta de sistema de drenaje en esta zona.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje
Legalizar servicios públicos

1380
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: Marzo 1/96 FECHA VISITA BARRIO Villa Hermosa LOCALIDAD Kenedy LOCALIZACION Carrera 97 con Calle 40B sur REFERENCIA OPES
CONTENIDO EEEB.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Vias afectadas por acción de las aguas lluvias en época de invierno, falta del sistema de drenaje en esta zona. - Servicios públicos ilegales.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Realizar sistema de drenaje - Legalizar servicios públicos
NOMBRE: Patricia Pachón Bo PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 2520258503 FIRMA:

Salud de Dios
Ing. Civil
2520203395