CONCEPTO TECNICO No 2529

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Nuevo San Andres de loa Altos.
LOCALIDAD: USME
UBICACION: Cra 27 este con calle 91 sur (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El terreno en estudio es un lote esquinero con protección donde se descarga material de construcción reciclado.
Este es suelo de relleno sin tratamiento y donde observamos deslizamiento del mismo por acción de las aguas lluvias sin orientación.
El sector está provisto de servicios básicos.
Se encuentra sobre una pendiente moderada y sobre una vía pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar tratamiento al suelo para evitar su arrastre, este se puede hacer colocando unos pequeños gaviones en la parte exterior del lote y reforestando el frente de él.

2529

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 31/96
BARRIO: Nuevo San Andres de los Altos
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Cra 27 Este con Calle 91 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

AC

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- El terreno en estudio es un lote esquinero con protección donde se descarga material de construcción resiclado.
- Este es suelo de relleno sin tratamiento y donde observamos deslizamiento del mismo por acción de las aguas lluvias su orientación.
- El sector esta provisto de servicios basicos
- se encuentra sobre una pendiente moderada y sobre una via pavimentada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Realizar tratamiento al suelo para evitar su arrastre, este se puede hacer colocando unos pequeños gaviones en la parte exterior del lote y reforestando el frente de él.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-[illegible]
FIRMA: