Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1571

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 14 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL.
BARRIO: Tesoro.
LOCALIDAD:Ciudad Bolívar.
UBICACION Calle 76 sur entre carreras 18 C y 19.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por erosión y alta tensión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Observamos vías en mal estado por acción de las aguas lluvias que arrastran material fino y agrietan el terreno.
Encontramos viviendas que no respetan la zona de servidumbre. (Están localizadas debajo de cables de alta tensión).

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Recomendamos no instalar redes de distribución de gas natural.

Original Firmado por:
José Fernando Reyes Reyes
DIRECTOR

1571

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 14/96
BARRIO Tesoro
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 76 sur Entre Cras 18C y 19
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por erosión y alta tensión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos vias en mal estado por acción de las aguas lluvias que arrastran material fino y agrietan el terreno.
- Encontramos viviendas que no respetan la zona de servidumbre (estan localizados debajo de cables de alta tensión)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Recomendamos no instalar redes de distribución de gas gas Natural

NOMBRE: Patricia Pachon Bella
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520203395
FIRMA:

Original Firmado por:
Carlos Fidel Cano Vivas
DIRECTOR

Ing. Civil
2520203395