DOCUMENTO ILEGIBLE

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 68

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Línea de impulsión
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Estación de bombeo Villa Gladys hasta calle 62 con cra 114D
REF. OPES:	6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector en el cual proyecta la construcción de la línea de Impulsión desde la estación de bombeo Villa Gladys hasta la cra 114 con vía a Engativá con tubería de diámetro de 28" y en una longitud de 418 mts,
Las profundidades de la excavación serán de 1.0 a 2.0 mts.
La zona es plana y pasa sobre una vía sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar estudio de suelos para el diseño de la cimentación de la tubería.
Realizar ensayo de consolidación

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. [illegible]
MATRICULA:	252[illegible]152[illegible] CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13 [illegible]0 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.