CONCEPTO TECNICO No. 1716

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.
BARRIO: Marandú II.
LOCALIDAD:Engativá.
UBICACION Calle 70 No. 113 B - 10.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación parcial.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de suelos blandos y muy baja resistencia.
Construcciones sobre rellenos.
Calles semidemarcadas.
El lote se encuentra en una zona plana.
Servicios sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por Gloria Inés Ortiz Silva
DIRECTORA

1716

CONCEPTO TECNICO OPES 841

FECHA:
FECHA VISITA Junio 4-96
BARRIO Maranduí II
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Calle 70 No. 113B-10
REFERENCIA OPES Compensar

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo inundación parcial

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona de suelos blandos y muy baja resistencia, Construcciones sobre rellenos.
- Calles semidemarcadas.
- El lote se encuentra en una zona plana.
- Sin redes ni legalizar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Ensayo de Consolidación debidamente para cualquier tipo de Construcción.

NOMBRE: Rafael S. de Rey
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA: