CONCEPTO TECNICO No 2351

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	CHAPINERO
LOCALIDAD:	CHAPINERO
UBICACION:	Calle 66 No 13-53
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTA POR AMENAZA DE RUINA

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso con construcción antigua.
Posee siete habitaciones, los techos se encuentran en muy mal estado con peligro de caersen.
Los pisos están en madera y destruidos.
La vivienda se encuentra desocupada.
Posee gran humedad en toda el área.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe demoler la vivienda ya que se encuentra en peligro de derrumbarse.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 10 de 1996
BARRIO: chapinero
LOCALIDAD: chapinero
LOCALIZACION: Calle 66 No. 13-53
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA - Alcaldia Local

A) TIPO DE RIESGO:

Alto por ameraza de ruina

B) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de un piso con construcción antigua
posee siete habitaciones.
Los techos se encuentran en muy mal estado con peligro de caersen.
Los pisos están en madera y destruidos
La vivienda se encuentra desocupada
Posee gran humedad en toda el área.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

se debe demoler la vivienda ya que se encuentra en peligro de derrumbarse.

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202 34527 CND

FIRMA: