Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1503
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Abril 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: LA PORTADA 3 SECTOR
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 109 # 59 - 51 Sur
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Calles sin pavimentar.
Zona plana, de suelos blandos y baja resistencia.
Servicios públicos legalizados.
Aguas lluvias sin canalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construir o completar los sistemas de drenaje.
Ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
Fidel Cano Pinto
DIRECTOR

000002

d 1503

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: abril 26-96
BARRIO: La Portada III Sector
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 109 No. 59-51 Sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO E.E.E.B

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Ejes sin pavimentar
- Zona plana de suelos blandos y baja resistencia
- Servicios públicos legalizados.
- Aguas lluvias sin canalizar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Construir o completar los sistemas de drenaje, ~~con~~
- Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]