Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 878

FECHA SOLICITUD: 26 de Septiembre de 1995

FECHA EMISION: 26 de Septiembre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: ALTAMAR

LOCALIDAD: kennedy

UBICACION: Calle 42D Sur No. 100-98

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, servicios en un 80% clandestinos. El predio visitado es un lote sin cerramiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda hacer estudio de cimentaciòn y ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 415

FECHA: Sep 26-95
FECHA VISITA: Sep. 26-95
BARRIO: Almar
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Cll 42D Sur No. 100-98.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Corresponde a una zona de pendientes planas y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimentos. Servicios en un 80% sin destino. El predio visitado es un lote sin cerramiento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda hacer estudio de Mecánica de suelos y ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Bautista Ortega
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: