Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2537

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
BARRIO:	La Aurora Lote 6 Manz. 7
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Cra 27D este No 91L-46 sur (Puntual)
REF. OPES:	4050

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio se encuentra afectada por encontrarse en medio de dos canteras de explotación donde los deslizamientos y mal manejo de los terrenos afectan las viviendas del sector.
Se observa un lote con bases de cimentación sobre via peatonal.
Provisto de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación antes de la construcción de la vivienda, esto por ser suelos de baja resistencia.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2531

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 21-96
FECHA VISITA: ~~HOY~~ octubre 29/96
BARRIO La Aurora Lote 6 Mz 7.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 27D Este No. 91-L-46 Sur (Rontual)
REFERENCIA OPES 4050

CONTENIDO Planeación

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- La zona en estudio se encuentra afectado por encontrarse en medio de dos canteras de explotacion donde los deslizamientos y mal manejo de los terrenos afectan las viviendas del sector.
- Se observa un lote con bases de cimentacion, sobre via peatonal.
- Provisto de todos los servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidacion antes de la construccion de la vivienda, esto por ser suelos de bajos resistencias.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520257503
FIRMA: