Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 1212

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | |
| **FECHA EMISION:** | Febrero 23 de 1996 |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** | SOP |
| **BARRIO:** | DIANA TURBAY |
| **LOCALIDAD:** | Rafael Uribe Uribe |
| **UBICACION** | Calle 2 B # 48 R - 88 Sur |
| **REF OPES:** | |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**
Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Zona residencial, pendiente media. pavimentada, existencia de todos los servicios públicos legalizados.
Lista para construir.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
Iván Fidel Torres C.
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002
1212

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:** Febrero 23/96
**FECHA VISITA** Febrero 23/96
**BARRIO** Diana Turbay.
**LOCALIDAD** Rafael Uribe
**LOCALIZACION** Calle 2B # 48R-88Sur
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** SOP

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Zona residencial, pendiente media, pavimentada, existencia de todos los servicios publicos legalizados
- Apta para construir

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

**NOMBRE:** Patricia Pachon B. Patricia Pachon B.
**PROFESION:** Ing. Civil Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 25202258503 25202037795
**FIRMA:**