Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1070

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 17 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO: SANTA CECILIA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION: Clle 90 Cra 136
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación en época invernal
Ambiental por basuras

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, servicios clandestinos, alcantarillado construido por el urbanizador.
Contaminación por caño de aguas negras y disposición de basuras.
Zona de suelos blandos y baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Ensayo de consolidación obligatorio

Cordialmente,

DIRECTOR

CT 1070

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 640

FECHA: Enero 17-96
FECHA VISITA: Enero 17-96.
BARRIO: Santa Cecilia
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cle 90 Cra 136.
REFERENCIA OPES: EAAB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación en epoca invernal, ambiental - basuras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimentos servicios clandestinos, alcantarillado construido por urbanizador, Contaminación por caño de aguas negras y mala disposición de basuras. Zona de suelos blandos y baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Saúl Santamaría de Bgs
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]