Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 605
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 136 C No. 134-2
REF. OPES: 9506381

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos y de baja resistencia e inundables en época de invierno.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Estudios de resistencia y cimentación- ensayo de consolidación.

Firmado por:
BERNARDO CHAUX ARIAS
DIRECTOR

CT#605. 000008

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 261

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: Tibabuyes
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: elle 136C No. 134-2
REFERENCIA OPES: 9506381

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de terrenos muy blandos y baja resistencia - inundables en época de invierno

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda un estudio de resistencia y cimentación por construcciones nuevas, ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing - Civil
MATRICULA No. 25202395
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas