Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.535
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD:
UBICACION: Transversal de Suba - Carrera 99.
REF. OPES: 9430119

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P: plana de suelos muy blandos y baja resistencia. Predio localizado muy cerca a la chucua, encontrándose inundado casi permanentemente.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio. Se debe hacer estudio muy preciso de cimentación y resistencia del terreno aledaño.

Original Firmado por
BERNARDO OBRAU ARIAS
DIRECTOR

Verificar Isobel - A.R

535.

000002

~~CT 457~~

CT 528.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 244

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: La Chucua.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Tramo de Suba Cra 99.
REFERENCIA OPES: 9430119

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IIIP

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundaciones

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, terrenos muy blandos de baja resistencia, predio localizado muy cerca a la chucua - se encuentran inundados casi permanentemente.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben hacerse estudio muy preciso del terreno adecuado en cuanto a cimentación y resistencia. Al respecto, ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas