Hoja1

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 803

FECHA SOLICITUD: 29 de Septiemre de 1995
FECHA DE EMISION: 29 de Septiembre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Villa Constanza
LOCALIDAD: Engativà
UBICACION: Carrera 111B con 71B
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio Contaminaciòn humedal jaboque

JUSTIFICACIÒN TECNICA:
Zona plana, presencia de todos, los servicios calles en un 70% sin pavimentar , el acueducto está con facturaciòn provisional .
Afectaciòn parcial humedal del Jaboque

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de obra, ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Sosa
DIRECTOR

CT-803

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 424

FECHA: Sep 29-95
FECHA VISITA: Sep 29-95
BARRIO: Villa Constanza.
LOCALIDAD: Engatora
LOCALIZACION: Cra 111B con 71B.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P

a) TIPO DE RIESGO: ~~[illegible]~~ Medio Contaminación humedal Jabaque

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana presencia de todos los servicios calles en un 70% sin pavimentar el acueducto está con facturación provisional. afectación parcial humedal del Jabaque.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de obra ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael S. de Ayala
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]