Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 246

FECHA SOLICITUD: Marzo 1 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 16 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Calle 140 Nº 90-56/60

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Calle 140 Nº 90-56/60

REF. OPES: 9504136

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, de suelos blandos muy compesibles y baja resistencia.
Presencia de todos los servicios.
Red vial pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda investigar las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimientos,agotamientos y desplomes de las construcciones colindantes.

CT 246.
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 56

FECHA: Noviembre 1/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Calle 140 # 90-56/60.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 140 # 90-56/60.
REFERENCIA OPES: 9504136.

CONTENIDO 95-4-19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona III P. de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los servicios, en buenas condiciones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben investigar las condiciones de cimentación, estabilidad, humedecimientos, erosión, agoietamientos y desplomes de las construcciones colindantes - el ensayo de consolidación es obligatorio.

NOMBRE: Isabel S de Rgs.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202 33 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rgs

FECHA VISITA:

000003

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

BARRIO:
LOCALIDAD: SUBA
LOCALIZACION: CLL 140 # 90-52/60
REFERENCIA OPES: 2704136.

CONTENIDO 25-4-19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

X NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

PRESENCIA DE TODOS LOS SERVICIOS, RED VIAL PAVIMENTADA FRENTE A SU BAZAR EN EL CENTRO DE SUBA FUNCIONA NORMALMENTE PAVIMENTADA.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALBERTO FUNCIA
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0777
FIRMA:

GT 246.

000004

