Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.566
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 140 Nº 105-76.
REF. OPES: 9504203.

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona UP-P, plana. Suelos blandos y de baja resistencia. Zona susceptible de inundación en época de invierno.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por
BERNARDO GRAU ARIAS

Revisa Isabel

AL: 152.

CT 450

CT 522.

CT 566

000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 255

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: El Poa -
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 140 No. 105-76.
REFERENCIA OPES: 9509-903.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de Suba Humedal y baja resistencia en época de invierno puede inundarse.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda un mayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Ortiz Ruiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202073-95
FIRMA: Rafael Ortiz Ruiz