Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1470

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 9 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	GRANADA SECTOR 2
LOCALIDAD:	San Cristobal
UBICACION	Cra 1 B con Clle 20 A Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión (parte Nor- occidental)

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial con pendientes moderadas.
Vías sin pavimentar y erosionadas por efecto de las aguas lluvias en época de invierno.
Redes de servicios públicos particulares.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalización de aguas lluvias para evitar el arrastre de material en la vía.
Legalizar servicios públicos

Original Firmado por:
DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1470

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 9/96
FECHA VISITA
BARRIO Granada Sector 2°
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Carrera 18 con Calle 20 A Sur
REFERENCIA OPES

EEEB

ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por Erosión (Parte Nor-occidental)

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona residencial, con pendientes moderadas
Vias sin pavimentar y erosionadas por efecto de las aguas lluvias en epoca de invierno
- Redes de servicio publico particulares

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalización de aguas lluvias para evitar el arrastre de material de la via.
- Legalizar servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachón B
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2529258503

Salud 5 de Kas 8
Ing. Civil
25202033795

FIRMA: