000003

2249 (B)

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO Andalucía Sect I
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Cra 85D No. 13B 88.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : Alcaldía Local

a) TIPO DE RIESGO:

bajo, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con cimentación construida y lista para fundir las columnas

Está ubicado en una zona plana.

Las vias se encuentran sin pavimentar

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas definitivos de drenaje de aguas para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: