Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1736

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Urbanización La Serranía.
LOCALIDAD:Suba.
UBICACION Calle 140 Cra 91.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por contaminación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción, de topografía plana.
Posee vías de acceso pavimentadas.
Se encuentra cercano a una estación de gasolina.
Presenta servicios de energía, acueducto, alcantarillado.
Está ubicado en terreno con presencia de arcillas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta riesgo para construir.

000002

1736

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: FECHA VISITA Junio 11/96 BARRIO Urbanización La Serranía LOCALIDAD Suba LOCALIZACION Cle 140 Cra 91 REFERENCIA OPES
CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: bajo por contaminación
b) JUSTIFICACION TECNICA: Lote sin ningún tipo de construcción, de topografía plana. Posee vias de acceso pavimentadas Se encuentra cercano a una estación de gasolina Presenta servicios de energía, acueducto, alcantarillado está ubicado en terreno con presencia de arcillas
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ·no presenta riesgo para construir
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero Civil MATRICULA No.: 25202.34527 CND FIRMA: [signature]

[signature] 5 de Ag 98
Ing. Civil
[signature] 25202033 95