Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 629

FECHA SOLICITUD: Mayo 2 d e 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: La Paz.

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Calle 54 Bis Sur Nº 5D-59.

REF. OPES: 1352

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente la zona es estable y se encuentra en la parte alta de la cuchilla ocasionandóse escorrentía, producida por la ausencia de sumideros, que afecta a las viviendas localizadas en la parte baja del cerro.
La zona cuenta con servicio de energía eléctrica, alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción) y el agua potable es captada por medio de mangueras, servicio de teléfono público únicamente y la red vial esta totalmente destruída.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción y Manejo Adecuado del Alcantarillado de Aguas Lluvias.
Red Vial.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 629

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: LA PAZ .
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
LOCALIZACION: CL 54 BIS SUR #5D - 59 .
REFERENCIA OPES: 1352 .

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

RIESGO ALTO POR INUNDACION

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente la zona es estable y se encuentra en la parte alta de la cuchilla ocasionandose escorrentia, producida por la ausencia de sumideros, que afecta a las viviendas localizadas en la parte baja del cerro. La zona cuenta con servicio de energía eléctrica, alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción) y el agua potable es captada por medio de mangueras, servicio de teléfono público únicamente y la red vial esta totalmente destruida.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Construcción y manejo adecuado de alcantarillado de aguas lluvias.
Red vial.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: