Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2503

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	1 Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	GAS NATURAL
BARRIO:	Montebello (Puntual)
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION:	Calle 26B sur con Trans. 1A
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Estación de distribución Montebello.
Ubicado en una zona de pendiente suave.
Construido sobre materiales arcillosos y fragmentos de roca según información Geológica.
Zona de estabilidad moderada próxima al área de alto riesgo por deslizamiento.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Estabilización de la zona mediante el mejoramiento del suelo.
2. Protección de la estación mediante obras de contención.
3. Instalar un mecanismo de control para determinar el comportamiento del movimiento de remosión en masa que afecta desde la calle 26 sur.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No

FECHA DE SOLICITUD:	Octubre 31 de 1996
FECHA EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Gas Natural
BARRIO:	Montebello (Puntual)
LOCALIDAD:	San Cristobal
UBICACION:	Calle 26 B Sur con Trans 1 A
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- Predio estación de Distribución Montebello.
- Ubicado en una zona de pendiente suave.
- Constituido sobre depósitos aluviales naturales arcillosos y fragmentos de roca según información Geológica
- zona de estabilidad moderada. próximo al area de alto riesgo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Estabilización de la zona mediante el mejoramiento del suelo.
2. Protección de la estación mediante obras de empo contención.
3. Es importante establecer instalar un mecanismo de control para determinar el comportamiento del movimiento de remoción en masa que afecta desde la calle 26 Sur.