CONCEPTO TECNICO No. 1708

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.
BARRIO: Ciudad de Cali
LOCALIDAD:Kennedy.
UBICACION Cra 100 No. 42 - 51 sur.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
Calles sin pavimentar y erosionados por acción de las aguas lluvias.
Servicios públicos clandestinos en un 40 %.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Mejorar los sistemas de drenaje.
Tener ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
DIRECTOR

1708

CONCEPTO TECNICO OPES	836
FECHA: FECHA VISITA Junio 3-96 BARRIO Ciudad de Cali LOCALIDAD Meuedy LOCALIZACION Cra 100 No. 42-51 Sur. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	Campuzano
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Bajo inundación en epoca de invierno	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona plana de suelos blandos y baja resistencia - Calles sin pavimentos y erosionados por acción de las aguas lluvias - Servicios públicos clandestinos en un 40%.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Mejoras los sistemas de drenaje - Tener ensayo de Consolidación obligatorio.	
NOMBRE: Saul Salazar PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 25202033556 FIRMA:	