**CONCEPTO TECNICO No. 935**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:Noviembre 22 de 1995**

**ENTIDAD SOLICITANTE:**

**BARRIO: JERUSALEN- SECTOR LA ARGENTINA**

**LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR**

**UBICACION: Cra.49C No.73-84 Sur**

**REF: OPES**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

BAJO-DESLIZAMIENTOS PARCIALES EN EL BARRIO MAS NO EN EL SITIO

**JUSTIFICACION TECNICA:**

El lote se encuentra localizado en una zona con pendientes fuertes, presencia de todos los servicios y su debido cerramiento. En la zona se encuentran fallas planares por el inadecuado sistema de explotación del suelo.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Para calquier tipo de construcción se debe exigir estudio de suelos y análisis de estabilidad.

Original Firmado por:
Eva Trujillo Cuervo
DIRECTORA

935

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES** No. 530

FECHA: Nov 22 - 95
FECHA VISITA: Nov 22 - 95
BARRIO: Jerusalen - Sector la Argentina
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Cra 48C-73-04 Sur.
REFERENCIA OPES:

**CONTENIDO**

1 ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)

2. TIPO DE RIERGO: Bajo deslizamiento parcial en el barrio, mas no en el sitio.

JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra localizado en una zona con pendiente fuerte, presencia de todos los servicios y en deficiente mantenimiento. En la zona se encuentran fallas geologicas por el inadecuado sistema de explotacion del suelo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de construccion se debe exigir estudio de suelos y analisis de estabilidad.

NOMBRE: Rafael Gutierrez de Pineda
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 25202033 95
FIRMA: