CONCEPTO TECNICO No. 932

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION:Noviembre 22 -95
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO:
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Cra.48 A No.82-21
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
ALTO- DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
El lote se encuentra localizado en zona con pendientes muy fuertes, de difícil acceso. Calles sin pavimentar y ausencia de algunos servicios y los demás en un 50 % clandestinos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Completar sistemas de drenage y alcantarillado y para cualquier tipo de construcción análisis de estabilidad.

Original firmado por:
Eva Cruz
DIRECTORA

932

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 934

FECHA: Nov. 22-95
FECHA VISITA: Nov 22-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Cra 46A- No. 82-21
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra localizado en zona compuesto muy suelos de difícil acceso, ello sin pavimentos y ausencia de algunos servicios y los demás en un 30% clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Completos sistema de drenaje y alcantarillado y para cualquier alteración construcción análisis de estabilidad.

NOMBRE: Rafael Santamaría Ospina
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 7520203395
FIRMA: