CONCEPTO TECNICO No. 1966
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Galerias - Edificio Torre Galerias
LOCALIDAD:
UBICACION : Calle 53 B No 24-80
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Alto Tecnológico
JUSTIFICACION TECNICA: Los tanques del gas se encuentran instalados en el sótano del edificio en un recinto completamente cerrado, los acometidos se encuentran divididos en 3 y van por el techo de los garajes . Todo este sistema está poniendo en peligro la vida de los habitantes del edificio, las redes se tendieron sin tener en cuenta los técnicos de instalación que se tienen para estos trabajos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Sacar los tanques del gas y proteger o sacar las acometidas instaladas ya que están en inminente peligro los habitantes no solo del edificio sino del sector.

Original Firmado por:

1966

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 9-96.
BARRIO	Caleria - Edificio Torre-Caleria
LOCALIDAD	
LOCALIZACION	Calle 53B No. 34-80.
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Alto - Tecnológico.
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Los tanques del gas se encuentran instalados en el sótano del edificio en un recinto completamente cerrado, los acometidos se encuentran divididos en 3 y van por el techo de los garajes - todo este sistema está poniendo en peligro la vida de los habitantes *
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	Sacar los tanques del gas y proceder a sacar los acometidos instalados ya q' están en inminente peligro los habitantes no solo del edificio, sino del sector
NOMBRE:	Rafael Santander Diaz
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	25202033 95
FIRMA:	

* del edificio, los redes se tendrán que tener en cuenta los técnicos de instalación que se tienen para estos trabajos.

Santafé de Bogotá D. C. Mayo 29 de 1996

1996 MAY 29 D 3 54

Doctor
FIDEL TORRES
Director
Oficina para la prevención de desastres
La ciudad

Respetado Sr.

Comedidamente me dirijo a Usted, para solicitarle el favor de delegar a la persona correspondiente, adelantar una visita al Edificio Torre Galerias, ubicado en la Cll 53B # 24 - 80. Con el fin de inspeccionar una instalación de gas que abastece a una Pizzeria, que funciona en el primer piso de esta edificación.
El motivo de esta solicitud es saber los riesgos a que está expuesto el Edificio con esta instalación, conosef la capacidad de la pipa del gas y si el sitio donde está ubicado el cilindro es el permitido.
Lo anterior en vista de la preocupación que existe por parte de los propietarios y arrendatarios que laboran en las difereentes oficinas que hay en el Edificio.

Por toda su atención y colaboración a la presente quedo de Usted muy agradecido.

Atentamente

Torre Ejecutiva Galerias
DIEGO H. JARAMILLO
ADMINISTRADOR

DIEGO JARAMILLO

Administrador

Tel 3460598

CONCEPTO TECNICO No. 1966
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Galerias - Edificio Torre Galerias
LOCALIDAD:
UBICACION : Calle 53 B No 24-80
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Alto Tecnológico
JUSTIFICACION TECNICA: Los tanques del gas se encuentran instalados en el sótano del edificio en un recinto completamente cerrado, los acometidos se encuentran divididos en 3 y van por el techo de los garajes . Todo este sistema está poniendo en peligro la vida de los habitantes del edificio, las redes se tendieron sin tener en cuenta los técnicos de instalación que se tienen para estos trabajos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Sacar los tanques del gas y proteger o sacar las acometidas instaladas ya que están en inminente peligro los habitantes no solo del edificio sino del sector.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Díaz