CONCEPTO TECNICO No.2260

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: LISBOA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION : Tranvs. 152 No 124 Lote 1 Manz.2
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona plana
Posee servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado, Energía
El barrio se encuentra en desarrollo
Terreno con bastante humedad

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para construir vivienda se debe construir la cimentación elevada, con respecto al nivel de la rasante de la vía.

Fecha: Septiembre 17/96

Compresor 2260

Barrio: Lisboa.

Localidad: Suba

Localización: Transv. 152 No. 124 lote 1 mz. 2

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

JUSTIFICACION TECNICA.

Lote ubicado en zona plana

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energía

El barrio se encuentra en desarrollo

Terreno con bastante humedad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Para construir vivienda se debe construir la cimentación elevada, con respecto al nivel de la rasante de la vía.

NOMBRE José Luis Daza T.

PROFESION Ingeniero civil

MATRICULA 2520234527 CND

FIRMA: José Luis Daza