Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1288

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Marzo 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: CERRITOS I, II, III
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Urbanización en desarrollo
Zona de pendiente moderada, erosión severa en surcos y cárcavas.
Alta susceptibilidad a presentar desprendimientos de suelo y roca en el sector cercano al talud dejado por la antigua cantera.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Delimitar el área de amenaza alta para evitar sea utilizado para vivienda y se convierta en zona de alto riesgo.
Definir el manejo de aguas lluvias del barrio

000002

1288

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mzo 4/96
FECHA VISITA Febrero 15 de 1.996
BARRIO Cedritos I, II, III
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Urbanización en Desarrollo
Zona de pendiente moderada, erosión severa en surcos y carcavas.
Alta susceptibilidad a presentar desprendimientos de suelo y roca en el sector cercano al talud dejado por la antigua cantera.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Delimitar el área de amenaza alta para evitar sea utilizado para vivienda. y se convierta en zona de alto Riesgo
- Definir el manejo de aguas lluvias del Barrio.

NOMBRE: Javier Pava
PROFESION: Ingeniero Geologó
MATRICULA No.: 15223-49048
FIRMA:

Isabel de Pava
Ing. Civil
25202033 58