Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 151

FECHA DE SOLICITUD	:
FECHA DE EMISION	: Febrero 20 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO	:
LOCALIDAD	: USME
UBICACION	: CALLE 91 SUR CON CARRERA 32 ESTE
REF. OPES	: 603

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

Alto por amenaza de ruina.

JUSTIFICACION TECNICA :

Escuela con construcción en ladrillo tolete; de una planta, con cubierta en canaleta de Eternit, posee tres salones; actualmente no se dictan clases .

La escuela presenta grandes fallas en su estructura con presencia de grietas en los pisos, muros y columnas, originados por la ausencia de columnas en concreto reforzado.

Las columnas actuales están construidas en ladrillo tolete macizo y no soportan el peso de la vigas aéreas y de la cubierta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe demoler la escuela ya que representa un peligro inminente de ruina.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	