Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.537
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD:
UBICACION: Carrera 104F Nº 126-03.
REF. OPES: 9430605

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P plana.
Suelos blandos y de baja resistencia.

Original Firmado por
BERNARDO GRAU ARIAS
DIRECTOR
Oficina para la Prevención de Emergencias
Alcaldía de Santafé de Bogotá D.C.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe investigar las condiciones de estabilidad y cimentación de las construcciones vecinas.
Ensayo de consolidación obligatorio.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Reinosa Isabel

A.R: 181.

~~CT 439~~

CT 514 CF. 537

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 234

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Lagos de Suba
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 104F No. 126-03
REFERENCIA OPES: 9430605

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana - suelos blandos de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe investigar las condiciones de estabilidad y cimentación de construcciones nuevas, ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202039 5
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas