CONCEPTO TECNICO No 2345

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 8 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local de San Cristóbal
BARRIO: Ayacucho
LOCALIDAD: San Cristóbal
UBICACION: Calle 38 Sur No 5-11
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:
Construcción en obra negra de 1 piso, en buen estado.
Barrio consolidado, servicios públicos básicos y vías pavimentadas.
Problemas de humedad en la parte posterior de la vivienda.
Construído en zona geotécnicamente estable, no existen evidencias de movimientos de remoción en masa

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Instalación elementos para controlar el flujo de aguas subsuperficiales.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO Ayacucho
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Clle 38 SUR 5 - 11 SUR
REFERENCIA OPES A.L.S.C

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción en ~~ladrillo~~ engobra negra de 1 piso, ~~en bloque~~ en buen estado
- Barrio consolidado, servicios publicos básicos y vías pavimentadas
- Problemas de humedad en la parte posterior de la vivienda
- Construido en zona ~~geotecnicamente~~ estable, no existen evidencias de movimientos de remoción en masa

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. Instalación ~~de~~ ~~bateria~~ elementos para contener ~~aguas~~ y el flujo de aguas subsuperficiales ~~del~~ ~~suelos~~

NOMBRE: Javier Pava J
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223 - 49048

FIRMA: