Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1898

FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: EL MIRADOR DEL NORTE
LOCALIDAD: USAQUEN
UBICACION : Diag. 185 No 23 - 04 Manz.31 Lot. 9
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:
Vivienda ubicada en la ladera de la montaña
Las vias están sin pavimentar y en regular condición
No hay sistema de Alcantarillado y el Acueducto es provisional, y el servicio de Energia esta provisional.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construir drenaje para aguas negras.

Original firmado por

1898

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO El Mirador del Norte
LOCALIDAD Usaquén
LOCALIZACION Diagonal 185 No. 23-04 Mz. 31 Lot. 9
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda ubicado en la ladera de la montaña
Las vias están sin pavimentar y en regular condición
no hay sistema de alcantarillado, y el acueducto es provisional, el servicio de energía esta provisional

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- construir drenaje para aguas negras

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: