Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 166

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 21 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
BARRIO	:	ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CARRERA 50 Y 50A ESTE, CALLES K SUR Y CALLE A SUR PROVISIONAL
REF. OPES	:	642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Barrio localizado en zona con pendiente media en el cual se va a realizar la construcción del alcantarillado de aguas negras . El barrio presenta las vias sin pavimentar. Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional, energía en convenio. Los diámetros de la tuberia a construir son de 8" hasta 12".
El suelo esta conformado por gravas medias en matriz limo - arcillosa.
El barrio se encuentra en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- El sector no presenta problema para la construcción del alcantarillado de aguas negras.

- Se debe realizar el diseño para la cimentación adecuada de la tubería.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	