# CONCEPTO TECNICO No 2504

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 5 Noviembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | ALCALDIA LOCAL |
| BARRIO: | Bilbao |
| LOCALIDAD: | SUBA |
| UBICACION: | Calle 162 No 143-86 |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con construcción de una bodega de una planta.
Está ubicado en una zona plana.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía.
Está localizado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de alcantarillado.

| CONCEPTO TECNICO OPES |
|---|
| FECHA:<br>FECHA VISITA: Octubre 31/96<br>BARRIO: Bilbao<br>LOCALIDAD: Suba<br>LOCALIZACION: Calle 162 No. 143-86<br>REFERENCIA OPES: |
| ZONIFICACION GEOTECNICA |
| A) TIPO DE RIESGO:<br>medio, por inundacion |
| B) JUSTIFICACION TECNICA:<br>lote con construcción de una bodega de una planta<br>Esta ubicado en una zona plana.<br>Las vias se encuentran sin pavimentar<br>Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario provisional, energía.<br>Esta localizado en barrio en desarrollo |
| RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:<br>- construir sistemas de alcantarillado |
| NOMBRE: José Luis Daza T.<br>PROFESION: Ingeniero Civil<br>MATRICULA No.: 7520234527 CND<br>FIRMA: |